

(令和 3 年度第 8 回沖縄県環境影響評価審査会資料)

○ ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称）
に係る事後調査報告書

(1) 事業概要	1
(2) 環境影響評価の手続の状況	4

ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称）の事業概要

- 1 事業名 ホワイト・ビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称）
- 2 事業者 沖縄防衛局（代表者）沖縄防衛局長 小野 功雄
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
- 3 施行場所 うるま市勝連 ホワイトビーチ地区（現米海軍及び陸軍基地内）
- 4 事業目的 ホワイト・ビーチ地区に停泊する艦船からのし尿と既住者の生活排水を対象としたし尿処理施設の建設を目的としている。

5 事業概要

（1）対象事業の種類及び規模

事業種	：	し尿処理施設の新設	
施設面積	：	事業実施区域面積	約70ha（基地敷地内面積）
		し尿処理施設面積	約3,000m ²
処理対象	：	艦船からの汚水	約500m ³ /日
		既住者の生活排水	約70m ³ /日

（2）処理施設

処理方式	：	膜分離処理方式
処理能力	：	最大 約570m ³ /日
汚水流量調整槽	：	約5,000m ³
汚水送水管	：	総延長 約3,000m
放流量	：	最大 約570m ³ /日
汚水放流管	：	延長 約400m（既設の放流管を利用）

（3）放流水質基準

COD 15mg/ℓ（20mg/ℓ以下）

SS 15mg/ℓ（70mg/ℓ以下）

※（ ）内は法令等による規制基準値

- 6 施工期間 約2年2ヶ月

7 経緯

（1）計画の経緯

現在、同地区には、寄港する艦船からのし尿を処理する施設はなく、このため、当地区に寄港する艦船の停泊等に制約を受けている状況にある。

このような状況を解消するため、艦船からのし尿と既住者の生活排水を対象とした、し尿処理施設を計画。

（2）環境影響評価の手続等の経緯

平成14年6月28日	方法書の県への提出
7月1日	方法書の公告・縦覧（～8月9日）
7月12日	沖縄県環境影響評価審査会へ諮問
8月23日	住民等の意見提出期限（意見数：0件）
8月29日	住民等の意見概要書の県への提出
平成14年10月7日	沖縄県環境影響評価審査会から答申
10月28日	方法書に対する知事意見の提出

平成16年 9月29日	準備書の県への提出
9月30日	準備書の公告・縦覧（～10月29日）
10月12日	住民説明会（勝連町シビックセンター中ホール：21人）
10月14日	住民説明会（与那城町立中央公民館ホール：0人）
11月12日	住民等の意見提出期限（意見数：0件）
11月19日	住民等の意見概要書及び見解書の県への提出
平成17年 1月14日	沖縄県環境影響評価審査会へ諮問
3月10日	沖縄県環境影響評価審査会から答申
3月19日	準備書に対する知事意見の提出
平成17年10月 4日	評価書の県への送付
10月28日	沖縄県環境影響評価審査会へ諮問
11月10日	沖縄県環境影響評価審査会から答申
11月18日	評価書に対する知事意見の提出
平成18年 2月15日	補正評価書の県への送付
2月16日	補正評価書の公告・縦覧（～3月17日）
平成30年 2月15日	工事着手届出書の提出
平成31年 1月 7日	設置許可（一般廃棄物処理施設設置許可証）
令和 3年 3月26日	事後調査報告書の県への送付
3月30日	沖縄県環境影響評価審査会へ諮問
7月30日	沖縄県環境影響評価審査会から答申
8月26日	知事の環境保全措置要求を提出
令和 3年10月25日	事後調査報告書（令和2年度分）の県への送付
10月27日	沖縄県環境影響評価審査会へ諮問

ホワイトビーチ地区艦船し尿処理施設建設事業（仮称）の 環境アセスメントに関する流れ



