

土 海 第 921 号
那港企計第 346-3号
平成 25 年 9 月 27 日

沖縄総合事務局長 殿

沖 縄 県 知 事

那覇港管理組合管理者

那覇空港滑走路増設事業に係る公有水面埋立承認申請書の補正について

平成25年9月20日付け府開港管第59号により送付のあったみだしの公有水面埋立承認申請書について、公有水面埋立法等に基づき、形式審査を実施したところ、下記のとおり不明瞭な記述、記述の不足等が確認されたことから、補正を行うよう求めます。

なお、補正した資料については、平成25年10月18日までに提出して下さい。

記

1 「申請書」について

- (1) 埋立てに関する工事の施行区域について、工事に係る施行区域を全て包含するよう補正すること。
- (2) 「設計の概要」について
 - ア 「護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造」の説明文を適正な内容に補正すること。
 - イ 護岸構造の表記に係る、(上部工)コンクリート、(本体工)ケーソン等の記載が、図面と一致していないことから補正すること。
 - ウ 天端高の高さ表示について、(上部工)コンクリートと(消波工)消波ブロックは、それぞれの高さを表示すること。

2 「埋立必要理由書」について

埋立ての規模について、土地利用計画の施設毎の面積算定根拠を具体的に記載すること。

3 「設計概要説明書」について

- (1) 埋立地の地盤高さの説明文が、「図-1 埋立地の地盤高」と一致していないことから補正すること。また、地盤高さを決定した考え方を具体的に記載すること。
- (2) 工作物構造図について、各護岸の施行順序の説明が工事工程と一致していないことから補正すること。
- (3) 埋立てに関する工事の施行順序の記載内容に、不明瞭な記述があることから補正すること。
- (4) 埋立てに用いる土砂等の種類について、土砂等の粒度、有害物質の溶出の有無等の性状を調査結果表により表示すること。

4 「資金計画書」について

その他の経費として事務費を表示し、埋立てに関する工事総体の施行に要する費用を記載すること。

5 「公共施設の配置及び規模」について

場周道路の表示について、「図-1 場周道路配置図」と土地利用計画図が一致していないことから補正すること。

6 「埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」について

「図-4.3 土砂採取位置及び搬入経路図」について、「積み替え場所」と「仮置き場所」の凡例を区分して表示すること。

7 「直前三月以内に撮影した埋立区域等の写真」について

撮影位置及び方位を表示すること。

8 「添付図書」について

- (1) 「実測平面図」に測量した年月日、埋立区域背後の国有海浜地を表示すること。
- (2) 「求積平面図」の埋立区域及び施行区域の面積算定式の表示を補正すること。
- (3) 「埋立地横断面図」の陸側埋立法線の表示を補正すること。
- (4) 「埋立地縦断面図面」に傾きを表示すること。