



沖縄コンベンションセンター会議棟A B1階平面図

#### 【更新範囲】

- ①プレハブ冷蔵庫室内機×1台  
プレハブ冷凍庫室内機×1台
- ②プレハブ冷蔵庫冷媒配管×30m  
プレハブ冷凍庫冷媒配管×30m
- ③プレハブ冷蔵庫室外機×1台  
プレハブ冷凍庫室外機×1台

#### 【留意事項】

- (1) プレハブ冷蔵庫冷媒配管については  
保温巻き50mm厚30m施工に追加で室内  
のみ25mm厚を20m施工（計75mm）
- (2) 両室外機は沖縄重耐塩塗装及びヤモリ  
ガード仕様とすること。