

仕 様 書

沖縄県立沖縄高等特別支援学校

1. 件 名 : 貫流蒸気ボイラ
2. 納品場所 : 沖縄県立沖縄高等特別支援学校 クリーニング室
3. 数 量 : 1 基
4. 基準機種 : 貫流蒸気ボイラ
型式・型番 : TU-300R
5. 仕 様 : 使用燃料 : A重油
換算蒸発量 : 300 kg/h
熱出力は188 kW
ボイラ効率 : 87 %
電源 : 3相200V
貫流蒸気ボイラ（付属 : 感震器） : 1 基
軟水装置（流水再生型） : 1 基 型式 : MK-12αUP
工事一式 : 既設撤去、新設搬入、排管工事、保温工事、電気工事
※煙道煙突は、既設使用
6. その他 : ①納入後、1年以内は製造元に起因する故障は無償で行い、ボイラー整備有資格者が24時間体制で対処すること。（緊急対応含む）
②ボイラー整備士資格を有する事。
③同等又は同等品以上の場合は確認明細書及びカタログを提出し、国内メ製品とする。
④同等品又は同等品以上の場合は、応札明細書にカタログを添付すること
⑤上記に付帯する全ての工事、試運転完了後、検査引渡すること。
⑥納入する物品に係るアフターサービス、修理、部品供給等を速やかに、円滑に行えること。
7. 保証期間 : 納品後 一年間
8. 納入期限 : 令和 7 年 9 月 30 日