



工事名称	沖繩ろう学校感知器設備更新工事	工事年度	令和 7 年度
工事場所	北中城村	図面名称	沖繩ろう学校 案内図・配置図
発注機関	沖縄県教育庁施設課	縮 尺	A1:1/500, A3:1/1,000
摘 要	図面番号 E-10		
検 印	管理技術者	設 計	製 図
設 計 者	名 称 有限会社 環境空間	資格者氏名 仲松 隆司	登録番号 建築設備士 23G1-1043R 号
所 在 地	名護市字宮里7丁目2番3号		



火災報知設備 系統図 (改修前)




火災報知設備 系統図 (改修後)


凡 例		
記 号	名 称	記 事
	機 器 収 容 箱	消火栓箱組込型 <span>① ②</span> 収容
	機 器 収 容 箱	消火栓箱組込型 防滴型 <span>③ ④</span> 収容
	発 信 機	P型1級
	発 信 機	P型1級 防滴型
	表 示 灯	L E D 2 4 V
	表 示 灯	L E D 2 4 V 防滴型
	光電式スポット型感知器	2種
	光電式スポット型感知器	2種 側面点検BOX付
	光電式スポット型感知器	3種
	光電式分離型感知器	2種 (ガード付) 撤去
	試 験 器	光電式分離型感知器用 撤去
	分布型感知器収容箱	露出型 銅板製 1ヶ用 新設
	分布型感知器収容箱	露出型 銅板製 3ヶ用 新設
	分 布 型 感 知 器	差動式 2種 (収納箱内に取付) 新設
	空 気 管	ビニル被覆 新設
	差動式スポット型感知器	2種
	差動式スポット型感知器	2種 防水型
	定温式スポット型感知器	1種 7 0℃ 防水型
	自動開閉装置	クラッチ式
	終 端 抵 抗	1 0 KΩ
	ブランクプレート(新金)	既設位置ボックスに取付
	既設を示す	
	撤去を示す	埋設配管、埋込ボックスを除く
	消 火 栓 始 動 装 置	表示灯点滅装置 AC200V/24V 70VA消火栓ポンプ制御盤組込
	E L V 制 御 盤	E L V 工 事
	配 管 配 線	天井いんべい
	配 管 配 線	ケーブル線
	配 管 配 線	床いんべい
	配 管 配 線	露出
	配 管 配 線	地中埋設
	配 管 配 線	立上り、引下げ、素通し
	ジョイントボックス	
	ブ ル ボ ッ ク ス	
	警 戒 区 域 境 界 線	
	警 戒 区 域 番 号	体育館 No. 1 ~ 7

特 記	
1) 既設光電分離型感知器及び試験器を撤去し、差動分布型感知器に取替えとする。	
2) 機器取替えに伴い、所轄消防への申請を行い検査に合格するものとする。	
3) 《 》及び——細線は、既設を示す。	
4) 特記なき、既設配管配線は、下記による。	
—— AE 1. 2- 2C (PF16)	
—— AE 1. 2- 4C (PF16)	
—— AE 1. 2- 5P (PF22)	
—— HP 1. 2- 2C (PF16)	
—— HP 1. 2-10P (PF28)	
5) 特記なき、新設配管配線は、下記による。	
—— 空気管×2 (PF22)	
—— EM-AE1. 2-4C+空気管×2 (PF22)	
—— EM-AE1. 2-4C (PF22)	
—— EM-AE1. 2-4C+空気管×6 (PF22)	
6) 感知器種別変更に伴い、所轄消防と調整を行い検査に合格するものとする。	

工事名称	県立学校自動火災報知設備等更新工事 (中部農林高校・北中城高校・沖縄ろう学校・桜野特支)			工事年度	令和 5 年度	
工事場所	うるま市・北中城村・名護市			図面名称	沖縄ろう学校 火災報知設備 改修 系統図	
発注機関	沖縄県教育庁施設課			縮 尺	No SCALE	
摘 要				図面番号	E-11	
検 印	管理技術者	設 計	製 図	設 名 称	有限会社 環境空間	
				資格者氏名	仲松 隆司	
				登録番号	建築設備士 23G1-1043R 号	
				所 在 地	名護市宇宮里7丁目2番3号	



工事名称		沖縄ろう学校感知器設備更新工事		工事年度	令和 7 年度	
工事場所		北中城村		図面名称	沖縄ろう学校 1階 火災報知設備 平面図(改修後)	
発注機関		沖縄県教育庁施設課		縮 尺	A1:1/100, A3:1/200	
摘 要				図面番号	E-14	
検 印	管理技術者	設 計	製 図	設 名 称	有限会社 環境空間	
				資格者氏名	仲松 隆司	
				登 録 番 号	建築設備士 23G1-1043R 号	
				所 在 地	名護市字宮里7丁目2番3号	



工事名称	県立学校自動火災報知設備等更新工事 (中部農林高校・北中城高校・沖縄ろう学校・桜野特支)			工事年度	令和 5 年度	
工事場所	うるま市・北中城村・名護市			図面名称	沖縄ろう学校 2階 火災報知設備 平面図(改修後)	
発注機関	沖縄県教育庁施設課			縮 尺	A1: 1/100, A3: 1/200	
摘 要				図面番号	E-15	
検 印	管理技術者	設 計	製 図	設 名	有限会社 環境空間	
				資格者氏名	仲松 隆司	
				登 録 番 号	建築設備士 23G1-1043R 号	
				所 在 地	名護市字宮里7丁目2番3号	