

特記仕様書

件 名： 海洋深層水払下管理制御盤のタッチパネル修繕

修 繕 場 所： 沖縄県久米島町字真謝 500-1
沖縄県海洋深層水研究所 事務所内および農業機械棟格納庫の制御盤

修繕業務期間：契約締結の日から令和8年3月27日（金）

1. 修繕の内容

事務所内および格納庫屋外に設置されている深層水払下管理制御盤のタッチパネル修繕。

（1）留意点

既設のタッチパネル（キーエンス製：VT - 7SB 及び VT - 5MB）が製造中止となっているため、変換ソフトを用いて現在の払下管理制御盤に設置可能なキーエンス製の代替機器を用いること。

2. 提出書類

- （1）施行写真
- （2）契約書及び仕様書により提出しなければならない書類
- （3）交換機器の使用説明書、証明書類

3. その他

- （1）修繕作業は、安全衛生基準に準じて行うこと。
- （2）撤去する資材の保管場所は、当研究所敷地を使用することは可能である。ただし、使用にあたっては当研究所と事前調整を十分行うこととする。
- （3）業務で生じた廃材については、適切に処理すること。
- （4）作業の際、施設を損傷させないように、必要な措置を講じること。
- （5）当研究所の給水業務に大きな支障を来さないよう発注者と連絡を密に取り、必要な措置を講じること。
- （6）本仕様書に明記されていない事項、又は疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、決定すること。