

特記仕様書

- 1 修繕名：花卉棟壁掛形パッケージエアコン取替修繕
- 2 履行場所：沖縄県中央卸売市場花卉棟内
- 3 履行期間：契約締結日から令和8年3月30日まで
- 4 一般事項：
 - (1) 本特記仕様書は、花卉棟壁掛形パッケージエアコン取替修繕に適用する。
 - (2) 本修繕業務は、本特記仕様書のほか担当係員の指示等に基づき、労基法その他関連法令を遵守し、安全かつ誠実に履行すること。
 - (3) 本修繕業務を履行するにあたり、本特記仕様書に記載なきも、機能上体裁上必要と思われる事項及び軽微な変更は請負代金の増減にはならない。
 - (4) 引渡し前に十分な稼働調整を行い、安全な機能を発揮するものとする。
 - (5) 本修繕業務に疑義が生じた場合は、係員と調整を図るものとする。
- 5 修繕業務範囲：花卉棟壁掛形パッケージエアコン取替修繕
- 6 提出書類：
 - (1) 着手届
 - (2) 業務完了届
 - (3) 作業結果報告書
- 7 その他：
 - (1) 室外機については県内業者により耐塩処理を行い、5年以上の保証書を提出すること。
 - (2) 冷媒管取替後に気密試験を行い、24時間以上漏れがないことを確認すること。気密試験は担当係員立ち会いの上行うこと。