

消防点検数量集約表(宜野湾浄化センター及び中継ポンプ場)

設備・機器名		規 格		宜野湾浄化		嘉手納		越來		牧港		北谷		砂辺		読谷		合計	
				センター内		ポンプ場		ポンプ場		ポンプ場		ポンプ場		ポンプ場		ポンプ場		機器	総合
1. 消火器具																			
粉末消火器	加圧式	211	211	3	3	1	1	5	5	1	1	2	2	5	5	228	228		
ハロゲン化物消火器	小型																		
粉末消火器	車載式	20	20			1	1			1	1					22	22		
粉末消火器	蓄圧式	83	83	3	3	4	4	11	11	10	10	4	4	1	1	116	116		
2. 屋内消火栓設備																			
加圧送水装置		4	4													4	4		
操作盤	制御盤	4	4													4	4		
消火栓	1号	55	55													55	55		
呼水装置																			
放水試験	総合点検時のみ		10														10		
水源		4	4													4	4		
消火栓起動装置	起動用スイッチ	55	55													55	55		
表示灯		55	55													55	55		
3. 自動火災報知設備																			
受信機1面目 (P型1級)	実装回線数	80	80					8	8							88	88		
受信機2面目 (P型1級)	実装回線数	73	73													73	73		
受信機1面目 (P型2級)	実装回線数			1	1	3	3			5	5	1	1	4	4	14	14		
受信機2面目 (P型2級)	実装回線数			1	1							1	1			2	2		
副受信機1	実装回線数	39	39													39	39		
副受信機2	実装回線数	28	28													28	28		
発信機	P型1級・2級	125	125			3	3	5	5	5	5			3	3	141	141		
表示灯	消火栓兼用 含む	125	125			3	3	5	5	5	5			3	3	141	141		
感知器	差動式分布型 (空気管)	78	78													78	78		
感知器	差動式スポット型	120	120	2	2			4	4			3	3			129	129		
感知器	定温式スポット型	329	329							1	1			3	3	333	333		
煙感知器	光電式・イオン化式スポット型	806	806	2	2	9	9	21	21	7	7			6	6	851	851		
音響装置	警報ベル	123	123	1	1	3	3	7	7	5	5			3	3	142	142		
電源装置 (受信機用)	常用電源	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	10	10		
電源装置 (受信機用)	予備電源 (受信機のみ)	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	10	10		
中継器																			
4. 誘導灯設備																			
誘導灯		434	434	2	2	4	4	15	15	5	5	2	2	14	14	476	476		
誘導標識		10	10													10	10		
5. 防火・排煙設備																			
制御盤1面目	10回線以下	1	1													1	1		
制御盤2面目	10回線以下	1	1													1	1		
防火戸	ドア式方開き	6	6													6	6		
防火ダンパー																			
防火シャッター		4	4													4	4		
防火戸・防火シャッター感知器	光電式	8	8													8	8		
6. 非常警報設備																			
増幅器操作部	360W	2	2													2	2		
スピーカー回線		28	28													28	28		
音量調整器		22	22													22	22		
遠隔操作器																			
起動装置	押しボタン																		
電源装置	常用電源																		
電源装置	非常電源																		
スピーカー		27	27													27	27		
7. 連結送水設備																			
送水口		2	2													2	2		
放水口		5	5													5	5		
8. 連結散水設備																			
送水口		3	3													3	3		
散水ヘッド		137	137													137	137		
8. 配線																			
配線総合点検 (非常用分電盤)	総合点検時 (建物単位)		21		1		1		1		1		1		1		27		

消防点検数量集約表(宜野湾浄化センター)

設備・機器名		規 格		ブロウ棟	広報室	汚泥脱水棟	受電室	初沈汚泥ポンプ棟	遠心濃縮棟	汚泥濃縮棟	スクリーン設備棟	生物脱臭装置	ストレーナー棟	加圧設備棟	燃焼脱臭棟	ガスブロワー棟	消化槽棟	5号消化槽ポンプ室	旧管廊新管廊5含	管理棟	電気棟	新管廊1・2・3・4	新管廊管廊6・7・8	3系ポンプ棟	3系沈砂池棟	3系計量器室	3系送風機棟	3系水処理施設	3系水処理施設 2/4	3系水処理施設 3/4	処理水再利用棟	3系汚泥処理棟	3系熱交換器棟	合計	
1. 消火器具																																			
粉末消火器	加圧式	7		10	1	1	4					2	2	1	1	1	5	1	21	26	10	17		20	8	3	17	9			9	35		211	
ハロゲン化物消火器	小型																				6										1	10		20	
粉末消火器	車載式																				3			2											
粉末消火器	蓄圧式	13		4		1	1	1	1	1	1	1		2	1	3	1	2		2	3	1	8					1	9	16			12		83
2. 屋内消火栓設備																																			
加圧送水装置																				1						1						1		4	
操作盤	制御盤																			1						1						1		4	
消火栓	1号																		8	3				9	5		4	1	2		3	18	2	55	
呼水装置																																			
放水試験	総合点検時のみ																		1	1			1	1		1	1	1		1	1	1		10	
水源																			1							1						1		4	
消火栓起動装置	起動用スイッチ																		8	3				9	5		4	1	2		3	18	2	55	
表示灯																			8	3				9	5		4	1	2		3	18	2	55	
3. 自動火災報知設備																																			
受信機1面目（P型1級）	実装回線数																		80															80	
受信機2面目（P型1級）	実装回線数																		73															73	
受信機1面目（P型2級）	実装回線数																																		
受信機2面目（P型2級）	実装回線数																																		
副受信機1	実装回線数			34																												5		39	
副受信機2	実装回線数																														28		28		
発信機	P型1級・2級	3		3														1	8	4	16	6	9	6	1	10	8	7	12	5	18	8		125	
表示灯	消火栓兼用 含む	3		3														1	8	4	16	6	9	6	1	10	8	7	12	5	18	8		125	
感知器	差動式分布型(空気管)	2																						15			4	6	6	6	21	18		78	
感知器	差動式スポット型	14		6															68	2						7					5		120		
感知器	定温式スポット型			68														5						36	15			57	63	79	6		329		
煙感知器	光電式・イオン化式スポット型	22		10															52	67				43	27	12	84	19	63	16	14	360	80	806	
音響装置	警報ベル	3		4															1	8	8	16	6	9	7	1	2	8	7	12	5	18	8	123	
電源装置(受信機用)	常用電源																		2															2	
電源装置(受信機用)	予備電源(受信機のみ)																		2															2	
中継器																																			
4. 誘導灯設備																																			
誘導灯		5		3		4	2	3	2				4				8	3	39	24	14	33	17	27	11	3	33	16	17	26	33	83	24	434	
誘導標識																				7		1					1	1						10	
5. 防火・排煙設備																																			
制御盤1面目	10回線以下																			1														1	
制御盤2面目	10回線以下			1																														1	
防火戸	ドア式方開き			3																3														6	
防火ダンパー																																			
防火シャッター																				4														4	
防火戸・防火シャッター感知器	光電式			3																5														8	
6. 非常警報設備																																			
増幅器操作部	360W																			2														2	
スピーカー回線																				28														28	
音量調整器																											22							22	
遠隔操作器																																			
起動装置	押しボタン																																		
電源装置	常用電源																																		
電源装置	非常電源																																		
スピーカー																												27							27
7. 連結送水設備																																			
送水口																																2		2	
放水口																															5		5		
8. 連結散水設備																																		</	

総合点検のみ