

仕様書

1. 契約の名称

出穂誘導施設照明器具修繕業務

2. 使用目的

水銀灯の生産が中止となっており、安定的運用のため改修が必要

3. 必要とする仕様

- (1) 修繕の対象となる出穂誘導施設の部屋は2つである。
- (2) 既設のメタルハイドランプの位置にLED光源に交換して設置すること
- (3) LEDランプの照度、波長、光量はメタルハイドランプ(MF1000B/BH-SC)と同程度(水銀灯700相当)であること
- (4) LEDランプの個数は1部屋につき12灯で、計24灯であること。
- (5) LEDランプは高天井用であること
- (6) 植物生育用ハイエネライトを1部屋あたり3灯を追加で付け、計6灯であること
- (7) 植物生育用ハイエネライトは疑似太陽光色であること
- (8) 植物生育用ハイエネライトは天井から吊り下げて設置し、部屋全体に光が届くように設置すること
- (9) 植物生育用ハイエネライトの設置は、過熱や放熱を考慮して高寿命を保てるように設置すること
- (10) 各光源が安定して作動するように安定器も設置すること
- (11) 作業に必要な足場や資材は自前で用意すること

4. 納入場所

沖縄県糸満市字真壁820 沖縄県農業研究センター内

5. 納入期限

令和9年3月5日(金曜日)

6. 納入方法

納入場所において担当者による稼働確認を得るとともに、担当者および使用者に対し、取扱説明を行うこと。

7. その他

- (1) 契約金額には、上記1～6に関する金額をすべて含むものであること。
- (2) 納入業者は担当者の立ち会いのもと、その指示に従うこと。
- (3) 納入の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に対し連絡すること。
- (4) 納入後、発生したトラブルやアフターケアについて国内にて即時対応できること。
- (5) 納入後、1年以内は、製造元に起因する故障は無償で行うこと。
- (6) 当該機器の設置及び円滑な稼働に必要な事項は納入業者の責任で対応すること。

【担当者】

沖縄県農業研究センター 作物班 : 仲間 寛人

電話 (098)840-8505