

記号	機器名称	機種仕様	電気容量				台数	備考
			電源	出力 (kW)	CON	FAN (内)		
ACP-1	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 35.5 kW (運転時) 消費電力: 8.4 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75	0.38		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P280FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 280 kW 消費電力: 1210 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P280T
ACP-1-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			4	1 階 研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP71K
ACP-2	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 35.5 kW (運転時) 消費電力: 8.4 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75	0.38		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P280FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 280 kW 消費電力: 1210 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P280T
ACP-2-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.035			1	1 階 試験分解室
ACP-2-2	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 5.6 kW 消費電力: 0.05 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 野鳥観察研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP66K
ACP-2-3	室内機	型式: 天井埋込 2 方向吹出 冷房能力: 2.2 kW 消費電力: 0.08 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.035			1	1 階 天候室 製造/納入 明日立空調システム RCI-DNP22K
ACP-2-4	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 5.0 kW 消費電力: 0.05 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 野鳥観察研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP66K
ACP-2-5	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 3.6 kW 消費電力: 0.04 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			1	1 階 電線検査室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP36K
ACP-2-6	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 2.2 kW 消費電力: 0.08 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.035			1	1 階 研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP22K
ACP-3	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 45.0 kW (運転時) 消費電力: 10.6 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75 × 2	0.16 × 2		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P365FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 350 kW 消費電力: 1760 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P480T
ACP-3-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 8.0 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 花き共同研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP60K
ACP-3-2	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 11.2 kW 消費電力: 0.10 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.108			2	1 階 777(7)2(7)7(8)7 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP112K
ACP-3-3	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 9.0 kW 消費電力: 0.08 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			1	1 階 ホール 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP60K
ACP-4	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 45.0 kW (運転時) 消費電力: 10.6 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75 × 2	0.16 × 2		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P365FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 350 kW 消費電力: 1760 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P480T

記号	機器名称	機種仕様	電気容量				台数	備考
			電源	出力 (kW)	CON	FAN (内)		
ACP-4-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 3.6 kW 消費電力: 0.09 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200			0.035		1 階 男子休憩室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP36K
ACP-4-2	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 4.0 kW 消費電力: 0.08 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200			0.035	1	1 階 女子休憩室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP40K
ACP-4-3	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 11.2 kW 消費電力: 0.10 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.108			1	1 階 会議室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP112K
ACP-4-4	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 作物研究室 (面積比 1/2) 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP71K
ACP-5	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 35.5 kW (運転時) 消費電力: 8.4 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75	0.38		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P280FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 280 kW 消費電力: 1210 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P280T
ACP-5-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 作物研究室 (面積比 1/2) 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP71K
ACP-5-2	室内機	型式: 天井埋込 2 方向吹出 冷房能力: 3.6 kW 消費電力: 0.07 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.035			1	1 階 加工実験室 製造/納入 明日立空調システム RCI-DNP36K
ACP-5-3	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 5.6 kW 消費電力: 0.05 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	1 階 作物共同実験室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP66K
ACP-6	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 35.5 kW (運転時) 消費電力: 8.4 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0 + 3.75	0.38		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P280FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 280 kW 消費電力: 1210 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P280T
ACP-6-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 8.0 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			3	2 階 病虫研究室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP60K
ACP-6-2	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 4.0 kW 消費電力: 0.04 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	2 階 害虫実験室2 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP40K
ACP-7	室外機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 28.0 kW (運転時) 消費電力: 6.5 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、分岐管、777(7)7(8)7	3 200	3.0+3.0	0.38		1	製造/納入 明日立空調システム 室外機RAS-P224FST
	室内機	型式: 水素熱機 (R-407C) 冷房能力: 240 kW 消費電力: 1210 kW 附属品: 防振ゴム、SUSパイプ、管熱、9(7)	1 200					タンクRT-P280T
ACP-7-1	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			2	2 階 植物環境実験室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP71K
ACP-7-2	室内機	型式: 天井埋込 4 方向吹出 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 0.06 kW 附属品: 化粧板、1'10'7(7)7(8)7、9(7)2(7)7(8)7	1 200	0.056			1	2 階 印刷室 製造/納入 明日立空調システム RCI-NP71K

- ※1 冷媒は新冷媒とする。
 ※2 機器の電気容量は全て参考値とする。
 ※3 室外機及び室内機のフィン及びケーシングは内外両面共に防錆処理とする。
 ※4 蓄熱ユニットはステンレス補強バンド (SUS1.0 t × 20mm) を施す。