

記 号	機器名称	機 器 仕 様	電 気 容 量				台数	備 考	
			電 源	出 力 (kW)					
			φ V	CON	FAN(内)	FAN(外)			
ACP-16	ビル外機 冷媒: R-407C	型 式: 水蓄熱ビル外機 ビーシステム30% 冷房能力: 28.0 kW (蓄熱利用時) 消費電力: 6.5 kW 附 属 品: 防護ゴム架台、SUSパイプ、分岐管、7ヶ所ワイヤー	3	200	3.0+3.0		0.38	1	製造メーカー 網日立空調システム 室外機RAB-P224FST
	水蓄熱ユニット 冷媒: R-407C	型 式: 水蓄熱槽 (スチール製水) 蓄熱容量: 240 MJ 運転重量: 1210 kg 附 属 品: 防護ゴム架台、SUSパイプ、蓄熱リモコン、蓄熱パイプ	1	200					タンクRT-P280T
ACP-16-1	ビル内機 冷媒: R-407C	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 冷房能力: 4.0 kW 消費電力: 0.04 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	1	200		0.056		1	3階 秤量室 (2) 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP40K
ACP-16-2	ビル内機 冷媒: R-407C	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 冷房能力: 8.0 kW 消費電力: 0.06 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	1	200		0.056		2	3階 植物培養実験室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80K
PAC-1	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型2方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 3.6 kW 消費電力: 0.9 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	0.98	0.035	0.04	1	1階 顕微鏡室 24h空調 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP40HVR
PAC-2	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 7.1 kW 消費電力: 1.77 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	1.38	0.056	0.05	1	1階 24h空調 電気実験室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR
PAC-3	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 5.0 kW 消費電力: 1.14 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	0.98	0.056	0.04	1	1階 電子顕微鏡室 24h空調 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR
PAC-4	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 5.0 kW 消費電力: 1.14 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	0.98	0.056	0.04	1	1階 24h空調 試料作成室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR
PAC-5	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型2方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 3.6 kW 消費電力: 0.9 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	1	200	0.98	0.035	0.04	1	1階 24h空調 組織培養実験室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP40HVR
PAC-6	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A 同時7台	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 10.0 kW 消費電力: 2.28 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	2.2 ×2	0.056 ×2	0.03 +0.05	1	2階 害虫防除薬材室 24h空調 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP112HVRP
PAC-7	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 5.6 kW 消費電力: 1.29 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	1.38	0.056	0.056 +0.03	1	2階 24h空調 害虫実験室 (1) 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR
PAC-8	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A 同時7台	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 10.0 kW 消費電力: 2.28 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	2.2	0.056 ×2	0.03 +0.05	1	2階 24h空調 固定診断室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP112HVRP
PAC-9	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型2方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 5.0 kW 消費電力: 1.26 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	0.98	0.035	0.04	1	2階 検査室 24h空調 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR
PAC-10	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A 同時7台	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 12.5 kW 消費電力: 3.03 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	3.0	0.056 ×2	0.05 +0.07	1	3階 24h空調 特殊害虫実験室 (1) 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP140HVRP
PAC-11	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型4方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 10.0 kW 消費電力: 2.3 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	2.2	0.108	0.03 +0.05	1	3階 24h空調 低温前処理室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP112HVR
PAC-12	空冷式パナソニック 冷媒: R-410A	型 式: 天井埋込 3ヶ所型2方向吹出 (インバーター式) 冷房能力: 5.0 kW 消費電力: 1.26 kW 附 属 品: 化粧パネル、ドレンパイプ、リモコンスイッチ	3	200	0.98	0.035	0.04	1	2階 24h空調 無菌室 製造メーカー 網日立空調システム RCI-NP80HVR

※1 冷媒は新冷媒とする。

※2 機器表の電気容量は全て参考値とする。

※3 室外機及び蓄熱槽のフィン及びケーシングは内外両面共耐塩防錆処理とする。

※4 蓄熱ユニットはステンレス補強バンド(SUS1.0t×20mm)を施す。

訂正

月、日

月、日

月、日

(株) 沖 設 備 ・ (株) 嶺 設 備 特定建設工事共同企業体

株式会社 沖 設 備 : 那覇市豊川2-11-11

TEL (098) 835-9893 FAX (098) 835-0546

受領印

検 閲

担 当

製 図

工事名称

農研センター(研究棟)新築工事(空調)

工事場所

沖縄県糸満市真壁地区内

図面名称

空調機器表(3)

縮 尺

-

図 面 番 号

M - 6

平成 年 月 日