

仕様書

- 1 件 名 沖縄県立離島児童生徒支援センター空調機取替購入
- 2 物品及び数量 空調機（ルームエアコン） 120 台（入れ替え）
- 3 設 置 場 所 沖縄県立離島児童生徒支援センター 各寮室
- 4 納 入 期 限 令和9年2月26日（金）まで
- 5 仕 様
 - ・電源電圧 単相100V
 - ・冷房能力 2.2kw以上
 - ・省エネ基準（2027 年基準）100%以上
 - ・グリーン購入法適合品であること
 - ・室外機の防錆、耐塩害、ヤモリガードを施すこと
 - ・事務室内で集中管理ができること
（事務室内にある既設の集中管理に繋げて管理できることが望ましいが、今回入替分のみ別で集中管理することも認める）
- 6 参 考 機 種 ルームエアコン DAIKIN「S226ATAS—W」 または同等機種
同等機種の場合は、提案品協議書を提出すること
- 7 現 在 の 機 種 ルームエアコン DAIKIN「S22STAXS—W」
（参考：タッチパネル式集中管理システム DAIKIN「DCM601A1」）
- 8 納入・設置条件
 - (1) 既設室内・外機を撤去し、同じ位置に新設室内・外機を取り付けること。
 - (2) 室内機と室外機の接続は既存の壁貫通穴を使用し、雨水等の侵入が生じないよう防水処理を施すこと。なお、貫通穴を加工する必要がある場合は受注者の負担で対応すること。
 - (3) 配管等は既存利用を基本とするが、劣化が認められる箇所については、受注者の負担で新規のものと交換すること。
 - (4) 各寮室に取り付けたエアコンと、事務室内にある既設の集中管理システムを繋げること。
既設の集中管理システムに繋がらない場合は、新たな集中管理システムを調達、設置、接続し、寮室別及びフロア別にオンオフやスケジュール管理等ができるようにすること。
 - (5) 搬入、取り付け及び調整にあたり、建物施設、設備等に損害を与えないよう必要な措置を講ずること。なお、損害を与えた場合、原状復旧を行うこと。
 - (6) 撤去した室内・外機は、家電リサイクル法、フロン排出抑制法に基づき適切に処分すること。

- (7) 搬入に際して発生した梱包材等は持ち帰ること。
- (8) 設置後試運転を実施し、発注者の確認を受けること。
- (9) 機器の設置作業期間や時間帯については、事前に調整を行うこと。

9 提出書類

- (1) 作業工程表 1部 ※契約後速やかに
- (2) 作業完了報告書、納品書、家電リサイクル券（排出者控） 各1部 ※作業終了後速やかに

10 その他

- (1) 機器搬入、設置、既設機器の撤去費、ガス処分費は全て入札価格に含めること。既存の集中管理システムに繋げない場合は、新たな集中管理システムの調達、設置、接続費用も入札価格に含めること。
- (2) 落札者は、落札後に内訳書（様式は任意）を提出すること。
また、暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。
- (3) 同等品で応札する場合は、必ず同等以上の機能を有する機種（ただし、国内メーカーに限る）とする。入札説明書14のとおり、事前に提案品協議書を提出すること。
- (4) 機器の保証期間は1年以上とし、保証期間内に故障、損傷等が生じた場合は、受注者において速やかに無償で交換・修理すること。保証期間後であっても、受注者の責による瑕疵が判明した場合には無償でこれを交換、修理すること。
- (5) 故障時のメーカー等への取次ぎ、情報提供等の必要なサポートサービスを提供すること。
- (6) 作業における障害発生時の連絡体制を整えること。
- (7) 学生寮内での設置になることをふまえ、寮生の生活に支障が生じないよう十分に注意して作業を行うこと。
- (8) 寮内では、作業状況の記録以外を目的とした撮影・録音・録画を禁止すること。
- (9) 本仕様書に記載されていない事項は、発注者と協議し、その指示に従うこと。