

## 追加説明事項

1 件名 沖縄県総合福祉センターゆいホール照明施設更新工事

### 2 事項

#### (1) 仮設足場について

今回の工事について仮設足場費用は計上していません。

最上階部分にメンテナンス通路が有り、そこから点検窓に入り照明取替（配線作業含む）作業が可能です。 ※落下防止の安全対策は必要

#### 点検窓から見える照明器具等



#### (2) 工期について

工事期間中のゆいホールの使用について、別添「沖縄県総合福祉センター利用見積書」のとおり作業用に数日ホールを押さえております。その他の日時で作業が必要な場合には契約後調整します。

